10月23日午後5時56分

J-LPGAs.

LPガスの復旧のプロセス

LPガスの場合は？

LPガスは個別供給

都市ガスの場合は？

都市ガスは集団供給

使用中に震度5以上の地震があるとマイコンメータが自動的にガスを遮断。

被害がない場合
ご家庭でマイコンメータで安全確認

被害がある場合
LPガス事業者による安全確認・点検

使用可能
災害に強いLPガス



埋設配管を確認した後、数百戸～数千戸単位で安全確認・点検をして使用可能

被災後のLPガスの対応

LPガスは…

地震被災地域のLPガス世帯は
約8万世帯。
LPガスによる火災、二次災害は
なかった。

被災後のLPガスの対応

- ●家屋倒壊　　容器を回収
- ●家屋半壊　　倒壊の恐れがある場合は容器を回収
- ●避難留守家屋　帰宅を待って安全確認・復旧作業